



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: 8 (863) 240-67-66.
Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

Телефоны: 8 863-68-2-02-60.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

Предписания № 122/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 муниципального образования «Город Донецк»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица; фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжение (приказа) органа государственного контроля (надзора) проведения плановой выездной проверки № 122 от 07 ноября 2019 года и в соответствии с статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут «13» ноября 2019 г. по 17 часов 00 минут «05» декабря 2019 г. заместителем главного государственного инспектора города Донецка по пожарному надзору Подгорновым Александром Ивановичем проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 муниципального образования «Город Донецк», расположенного по адресу Ростовская область, г. Донецк, проспект Ленина, 28

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарного надзора, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 муниципального образования «Город Донецк» Колтовской Ольгой Ивановной.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) (выпущены (указывает только выпущены)
1	На объекте защиты, помещении, предусмотренное для проведения вводного противопожарного инструктажа обеспечить наглядными пособиями и учебно-методическими материалами.	«Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.» п. 3, абз. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; «Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.»	15.06.2020г.	

		п. 13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утв. приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.		
2	Разработать и утвердить руководителем организации график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей.	«Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.» п. 3, абз. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; «Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.» п. 23 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утв. приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.	15.06.2020г.	
3	Обеспечить объект защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	«На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.» п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
4	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц (наружные металлические лестницы на путях эвакуации) с составлением соответствующего протокола испытаний.	«Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.» п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
5	На объекте защиты, в инвентарной комнате расположенной в гимнастическом зале электросветильник оборудовать защитным стеклянным колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.	«Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;» п. 42 п/п «В» Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
6	Заменить выгоревшие указатели направления движения к пожарным гидрантам расположенные на фасаде здания, на новые, выполненные с применением светоотражающих	«Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.» п. 55 абз. 4 Правил противопожарного	15.06.2020г.	

	элементов с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.		
7	Обеспечить свободное открывание дверей пожарных шкафов (ПК-9).	«Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.» п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
8	Пожарные шкафы, расположенные на объекте защиты опломбировать.	«Пожарных шкафы должны иметь элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.» п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
9	Обеспечить хранение в здании ДЮСШ № 2 исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с РД 78.145-93 в полном объеме.	«В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.» п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
10	Выполнить работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. (помещения электрощитовых расположенных на этажах в административно-бытовом корпусе)	«Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.» п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.	
11	Установленные на пожарном посту приемно-контрольные приборы АПС обеспечить раздельной передачей извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.	«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности» пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от	15.06.2020г.	

		<p>несанкционированного доступа.» 13.14.5 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"</p> <p>«Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.» п. 12.48 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)</p>		
12	Выполнить на пожарном посту и в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство аварийное освещение.	<p>«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности» пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",</p> <p>«Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: наличие естественного и искусственного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95» п. 12.55. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31).</p>	15.06.2020г.	
13	Выполнить в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, автоматическое включение аварийного освещения при отключении основного освещения.	<p>«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности» пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",</p> <p>«В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.» п. 12.56. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)</p>	15.06.2020г.	

14	На объекте защиты, над дверьми, ведущими к эвакуационным выходам из зрительных лож игрового и гимнастического зала, непосредственно из игрового зала, из бассейна, непосредственно над дверью эвакуационного выхода из гимнастического и тренажерного зала, втором выходе из подвала установить световые оповещатели «Выход» в соответствии с п. 5.3 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа по пожарной безопасности.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.11 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утвержденных Приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323.	
15	На объекте защиты, на путях эвакуации выполнить аварийное эвакуационное освещение в нарушение п. 4.3.1 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	15.06.2020г.
16	На объекте защиты систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара привести в рабочее состояние. СОУЭ должна включаться автоматически.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.
17	На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов из фойе, лестничной клетки 1-го этажа левого крыла, из помещения боксерского зала и тренажерного зала обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.06.2020г.
18	У эвакуационных выходов из здания, а также на втором выходе из подвала, установить ручные пожарные извещатели в соответствии п. 3 прил. 13 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.3 таб. Н1 приложения Н свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" как нормативных документов устанавливающих требования пожарной безопасности.	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 прил. 13 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.3 таб. Н1 приложения Н свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	15.06.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Донецку
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
майор внутренней службы
Подгорнов А.И.



«05» декабря 2019г.

Предписание для исполнения получил:



Законный представитель юридического лица:

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 муниципального образования «Город Донецк»

Колтовскова Ольга Ивановна

«05» декабря 2019г.