

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

№ 214 от 06.08.2019г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г.Донецк, пр. Ленина, 28.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание: Якименко Ярослав Владимирович - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО ДЮСШ № 2 г. Донецка). Место нахождения юридического лица (адрес): 346345, Ростовская область, г.Донецк, пр.Ленина, 28. ИНН6145006800, ОГРН1026102061578.

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

п.3.8. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом (в стыках у стен, в центре комнат).

п.4.4. Помещения для переодевания и умывальные при спортивных и хореографических залах, помещения для занятий технической и естественнонаучной направленности, изобразительным искусством, лаборатории, мастерские, помещения медицинского назначения, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Предусматривается подводка горячей и холодной воды со смесителями к душевым установкам.

СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта".

п.3.3. В составе вспомогательных помещений открытых плоскостных объектов спорта для лиц, занимающихся спортом, предусматриваются: раздевалки, туалеты и душевые, отдельные для мужчин и женщин; комната инструктора; помещения медицинского назначения; помещения для хранения уборочного инвентаря.

Выявленные нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов:

Не предусмотрены: раздевалки, душевые, отдельные для мужчин и женщин; а предусмотренные помещения медицинского назначения; помещения для хранения уборочного инвентаря, не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, что не соответствует требованиям п.3.3 СП 2.1.2.3304-15, п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В помещениях душевых для секции футбола стены не гладкие, имеют нарушения целостности внутренней отделки, что не соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения предлагаю:

На территории стадиона по адресу: г. Донецк, ул. Стадионная, 1 :

1. Предусмотреть раздевалки, душевые, отдельные для мужчин и женщин; а помещения медицинского назначения; помещения для хранения уборочного инвентаря, обеспечить раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями в соответствии с требованиями п.3.3 СП 2.1.2.3304-15, п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. Стены помещений раздевалки секции футбола сделать гладкие, не имеющие нарушений целостности внутренней отделки в соответствии с требованиями п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.


Сроки исполнения предписания: 13.06.2020г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1ст.19.5 КРФ об АП


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: - юридическим лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов.


В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.


Якименко Ярослав Владимирович -
ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах
(Ф.И.О., должность)


(подпись)

Предписание получил (а): « 6 » августа 2010 г.


(должность)


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « ____ » _____ 20 ____ г.
по адресу: _____